

R. 4. 107/17.08.10



Nr 310/MS/10

Sochaczew 17.09.2010

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 310/MS/10

SIME Polska Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku handlowo – usługowego przy ulicy 1 Maja 21 i Wąskiej 17 celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych do następujących odbiorników:

1. kocioł c.o. i c.w.u - sztuk 4 o mocy 75 kW każdy,

Łączna moc wynosi 300 kW

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: 33 m³/h.

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: IV kwartał 2012r.

Nagazowanie powyższego przyłącza będzie możliwe po spełnieniu warunków wyszczególnionych w p. VI i IX.

I. Adres przyłączanego obiektu:

Obiekt: budynek handlowo – usługowy

Ulica: Wąska 17, 1 Maja 21 (dz. nr 1702)

Miejscowość: 96-500 Sochaczew

II. Tytuł prawny:

Właściciel

III. Rodzaj i parametry jakościowe paliwa gazowego:

gaz ziemny wysoko metanowy

ciepło spalania

zawartość siarkowodoru

zawartość siarki

zawartość par rtęci

E

39,5 MJ/m³

do 7,0 mg/m³,

do 40,0 mg/m³,

do 30,0 µg/m³.

IV. Ciśnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Ciśnienie	w sieci rozdzielczej w miejscu przyłączania odbiorcy	w miejscu odbioru paliwa gazowego
Minimalne [kPa]	100	1,6
Maksymalne [kPa]	500	2,5

Sime Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47

NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapitał zakładowy 19.975.000 PLN



Nr 310/MS/10

V. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zużycie paliwa gazowego	2012 r.	2013 i docelowo
Minimalne godzinowe [m^3/h]	2,0	2,0
Maksymalne godzinowe [m^3/h]	33,0	33,0
Maksymalne dobowe [$\text{m}^3/\text{dobę}$]	165,0	165,0
Maksymalne roczne [m^3/rok]	20 000	20 000

VI. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest budowa:

1. przyłącza gazowego ś/c DN32 PE, L= ok. 47,0m od gazociągu bazowego do zasuwy będącej granicą własności umieszczonej w granicy własności działki odbiorcy.
2. przyłącza gazowego ś/c DN32 PE od zasuwy będącej granicą własności do punktu redukcyjno-pomiarowego
3. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości $33 \text{ m}^3/\text{h}$
4. instalacji gazowej

Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia DN 225 PE w ulicy 1 Maja.

VII. Minimalna ilość paliwa gazowego:

niezbędna ilość do utrzymania ruchu technologicznego wynosi $0,25 \text{ m}^3/\text{h}$.

VIII. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza – w punkcie gazowym, po stronie niskiego ciśnienia
2. gazomierz miechowy typu G25N (przystosować do rejestracji szczytów godzinowych)
3. reduktor

Powyższy dobór gazomierza należy traktować jako wstępny. Ostatecznego doboru urządzeń pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu w nim analizy wielkości i charakteru zmienności strumienia gazu. Analiza ta powinna być oparta o załączone w projekcie dane producenta, dotyczące wymagań ciśnieniowych oraz Q_{max} i Q_{min} poszczególnych odbiorników, a dobrany gazomierz powinien swoją zakresowością objąć zarówno maksymalne jak i minimalne strumienie paliwa gazowego występujące w czasie jego poboru.

Projekt budowlany należy uzgodnić z SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 31

Sime Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47

NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapitał zakładowy 19.975.000 PLN



Nr 310/MS/10

IX. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:

1. Uzyskaniu najpóźniej przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej tytułu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z o.o. prawa nieodpłatnego użytkowania pasa gruntu, w którym będzie przebiegała sieć gazowa i będzie ułożona na nieruchomościach innych niż drogi publiczne.
2. W zakresie określonym w rozdziale VI pkt. 1 i 2 może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy Przedsiębiorstwem gazowniczym a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie, w której zostaną określone źródła finansowania i sposób realizacji inwestycji. Zawarcie umowy może nastąpić na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
3. Zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego i obowiązującymi przepisami,

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z Przedsiębiorstwem gazowniczym (na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie) i w następnej kolejności umowy sprzedaży paliwa gazowego.

X. Informacje ogólne:

1. Przedsiębiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialności za nakłady poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
2. Projektowanie, budowa i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej.
3. Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi rok od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed terminem ich ważności.

.....
potwierdzenie odbioru warunków
przyłączenia: data i czytelny podpis.

Krzysztof Bobryk

Uprawnienia dozorowe

Gr. 30 212737172008

Przedsiębiorstwo gazownicze

Sime Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47
NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapitał zakładowy 19.975.000 PLN