



L.dz. 3/18.08.10
96-500 Sochaczew, ul. Rozłazłowska
tel. 46 862-82-30, fax 22 433-50-26
VoIP 46 811-14-15, 46 811-14-16
e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl
www.zwik.sochaczew.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

Sochaczew dnia 11.08.2010 r.

Biuro Usług Projektowych **INSTALKOMFORT**
Krzysztof Łukasz Maciejewski
Ul. Wilczyńskiego 1A
10-686 Olsztyn

Dotyczy pisma z dnia 13.07.2010r. w sprawie: Warunków technicznych ZWiK / TPR / 2010 z dnia 05.07.2010r. dla nieruchomości przy ul. 1-go Maja 21, ul. Wąskiej 17, ul. Warszawskiej (działka nr 17020).

Ciśnienia wody w sieci wodociągowej są następujące:

$$P_s = 0,294 \text{ MPa};$$

$$P_d = 0,079 \text{ MPa};$$

Wydajność sieci:

$$Q = 6,373 \text{ dm}^3/\text{s}$$

W odległości 75m od budynku oznaczonego ABCD nie występują zewnętrzne hydranty ppoż. O wydajności łącznej 20l/s. Najbliższy hydrant znajduje się przy ulicy 1-go Maja (przy sądzie).

Z poważaniem

KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI
Upr. bud. Nr ewid. LBS 0032/PWOS/08

mgr inż. Piotr Stęczyński
tel. 696-056-281