



96-500 Sochaczew, ul. Rozłazłowska 7
tel. 0-46 862 82 30, fax 0-22 433 50 26
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl
www.zwik.sochaczew.pl

L. dz. 5/26.07.10

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

ZWiK/TPR...*2426*.../2010

Sochaczew 22.07.2010 r.

Biuro Usług Proj. INSTALKOMFORT
Krzysztof Łukasz Maciejewski
UL WILCZYŃSKIEGO 1A
10-686 OLSZTYN

Dotyczy: warunków technicznych dla przyłączy wod-kan. dla nieruchomości dz. nr 1702 w Sochaczewie .

W odpowiedzi na pismo 0491/0310/2.ks z dnia 16.07.2010 r. informujące o projektowanej średnicy przyłącza i wodomierza , zmieniam warunek dotyczący studni wodomierzowej:
- studnie wodomierzową szczelną PVC śr. 1000 mm należy wykonać z własnych środków .

KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH
Upr. bud. w sp. inst.-inż. Nr 5091

mgr inż. Piotr Marjański