



OZNACZENIA:

- 1/1 PIONY INSTALACJI C.O. PARTERU (RESTAURACJA + PATIO)
- 1/L1 PIONY INSTALACJI C.O. PARTERU (POSZCZEGÓLNE LOKALE USŁUGOWE)
- 2/1 PIONY INSTALACJI C.O. I PIĘTRA (BIBLIOTEKA + CZYTELNIĄ)
- 3/1 PIONY INSTALACJI C.O. II PIĘTRA (BIURA)

[600 mm] Grzejnik energooszczędny typu FTV firmy KERMI
FTV1106 lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
[13 elj 2180 V B-24-S440] Grzejnik członowy typu ARBONIA firmy KERMI
lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
[800 mm] Grzejnik drabinkowy łazienkowy typu B24-S firmy KERMI
lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rura wielowarstwowa PE-RT/AlPE-HD Multi Universal lub inna równoważna
(prowadzone w posadzce)
PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(prowadzone pod stropem w powieszanym suficie-przestrzeni technicznej)
Rura stalowa cienkościenne typu KAN-STEEL lub inna równoważna
PRZEWÓD INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
(prowadzone pod stropem w powieszanym suficie-przestrzeni technicznej)
Rura stalowa cienkościenne typu KAN-STEEL lub inna równoważna
Uszczelnienie przejścia rurociągami niepalnymi
przez śdiany oddzielenia ppoż. otulinami RockIt Alu i szpachlówką BMK
lub innymi równoważnymi wg rys szczegółowego

Biurow Usług Projektowych "INSTALKOMFORT" Krzysztof Łukasz Maciejewski 10 - 686 Olsztyn ul. Włczyńskiego 1A ☎️: +48 089 533 94 58 📧: +48 506 031 954 📧: biuro@instalkomfort.pl www.instalkomfort.pl	
TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z WYBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNEGO PUBLICZNEJ (REHABILITACJA ZABYTOWYCH KOMNAT) NA DZIAŁCE NR CND. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWE ZAŁOŻY PUBLICZNEGO Z DRÓG GMINNEJ UL. WĄSKIEJ
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW SKALA: 1:100
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1 MAJA, UL. WARSZAWSKA DATA: 05.2010
NAZWA RYS:	RZUT PIWNICY-INSTALACJA C.O. NR RYS.: S-5
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: SANITARNA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski Upr. bud. WAM/0112/PWOS/05
SPRAWDZIL:	mgr inż. Zdzisław Kowalski Upr. bud. 131/69 §29 i 8 ust.1 p.1 i 2