



OZNACZENIA:

- 1/1 PIONY INSTALACJI C.O. PARTERU (RESTAURACJA + PATIO)
- 1/L1 PIONY INSTALACJI C.O. PARTERU (POSZCZEGÓLNE LOKALE USŁUGOWE)
- 2/1 PIONY INSTALACJI C.O. I PIĘTRA (BIBLIOTEKA + CZYTEL尼亚)
- 3/1 PIONY INSTALACJI C.O. II PIĘTRA (BIURA)
- [600 mm] Grzejnik energoszczędny typu FTV firmy KERMI
FTV1105 lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
- [113 el] Grzejnik cabinowy typu ARBONIA firmy KERMI
2180 V lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
- [800 mm] Grzejnik drabinkowy łazienkowy typu B24-S firmy KERMI
P-24-S-44 lub inny równoważny (kolor z palety RAL wg wytycznych br. arch.)
- PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(przewodzone w posadzce)
Rura wielowarstwowa PE-RT/AlPE-HD Multi Universal lub inna równoważna
- PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(przewodzone pod stropem w podwieszanym suficie-przeźrzeni technicznej)
Rura stalowa denkościana typu KAN-STEEL lub inna równoważna
- PRZEWÓD INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
(przewodzone pod stropem w podwieszanym suficie-przeźrzeni technicznej)
Rura stalowa denkościana typu KAN-STEEL lub inna równoważna
- Uszczelnienie przejścia rurociągami niepalnymi
przez ściany oddzielone poz. outlinem Rockit Alu i szpachlówką BMK
lub innymi równoważnymi wg rys szczegółowego

Biurow Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"			
Krzysztof Łukasz Maciejewski			
10 - 666 Oleśbryn ul. Wilezyńskiego 1A ☎ +48 089 533 94 58			
☎ +48 506 031 954 ✉ biuro@instalkomfort.pl			
www.instalkomfort.pl			
TEMAT:	BUDOWA PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM I ROZBIOROW BUDYNKU OZUJOW-HANDLOWO OZUJOWO PUBLICZNEJ (PRZEMIAŁOWA ZAWODOWA KAWIARNIA) NA ODCIEK NR ENO. 1702 PRZODOWA W SZACHOWNIE PRZY ZBIOROW UL. WISŁA, 1 WIAŁ WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWE ZAJĘCIE PRZEDNIEGO Z ODCIEKOW UL. WISŁA		
INWESTOR:	GWMA MASTO SOCHACZEW UL. 1 WIAŁA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:100
ADRES:	07. NR 1702 UL. WISŁA, UL. WIAŁA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	05.2010
NAZWA RYS:	RZUT I PIĘTRA-INSTALACJA C.O.	NR RYS:	S-7
STADIUM:	PROJEKT BUDOWANY	BRANŻA:	SANITARNIA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski	Upr. bud.	WAW/0112/PWOS/05
SPRAWDZICIEL:	inż. inż. Zdzisław Kondski	Upr. bud.	107/09 899 18 wsl p.i.2