

Uwaga

Slupy oświetleniowe (poz. nr 1) powinny być wyposażone w puszkę hermetyczną i uchwyty do montażu dekoracji świątecznych usytuowane na wysokości 5 m - 6,20 m. wg załączonego rysunku.

STANDARDOWY POKRYWKA
W SŁUPACH OŚWIEŚLENIA

