


SYMBOL		DZ1		DZ2	D1
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ OTWORU So (mm)		115		210	170
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho (mm)		205		206	90
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA S (mm)		105		90 + 90	75 +75
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA H (mm)		203		200	80
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	1L	1P	-	1
	PARTER	-	-	3	-
	1 PIĘTRO	-	-	-	-
	RAZEM	1L	1P	3	1
OPIS		- drzwi zewnętrzne - drzwi "jednoskrzydłowe" - przejście w świetle skrzydła minimum 90 cm - konstrukcja skrzydła drzwi wyk. z klejonek drewna iglastego - wypełnienie skrzydła drzwi wyk. z materiału termozłocznego - obudowa konstrukcji skrzydła drzwi z wodoodpornej płyty HDF - ramiek w kolorze skrzydła drzwi - podwójna przylga na trzech krawędziach - listwa z bolcami antywłam. - zestaw klamek i zamków według wytycznych Inwestora - ościeżnica drewniana - kolor brązowy - współczynnik przenikania ciepła U = 2,05 W/m²K - przykładowy producent drzwi: firma PORTA DRZWI Sp. z o.o.		- drzwi zewnętrzne - drzwi "dwuskrzydłowe" - przejście w świetle skrzydła głównego minimum 90 cm - konstrukcja skrzydła drzwi wyk. z klejonek drewna iglastego - wypełnienie skrzydła drzwi wyk. z materiału termozłocznego - obudowa konstrukcji skrzydła drzwi z wodoodpornej płyty HDF - ramiek w kolorze skrzydła drzwi - podwójna przylga na trzech krawędziach - listwa z bolcami antywłam. - przesłonięcie zestaw szybowy bezpieczny, szło przyciemnione - zestaw klamek i zamków według wytycznych Inwestora - ościeżnica drewniana - kolor brązowy - współczynnik przenikania ciepła U = 2,11 W/m²K dla skrzydła z przesłonięciem - przykładowy producent drzwi: firma PORTA DRZWI Sp. z o.o.	- drzwi zewnętrzne - drzwi "dwuskrzydłowe" - drzwi do zapyu na opał - drzwi z ościeżnicą metalową - ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brązowy - skrzydło drzwi z blachy stalowej, wzmocnione, ocieplone wełną mineralną - płyta skrzydła drzwi ocynkowan, malowana proszkowo na kolor brązowy - 2 zawiasy konstrukcyjne na skrzydło - zestaw klamek i zamków według wytycznych Inwestora - współczynnik przenikania ciepła U = 1,9 W/m²K

UWAGI
1) Podane w tabeli wymiary drzwi są wymiarami przykładowymi.
2) Przed zamówieniem ościeżnic i skrzydeł drzwi sprawdzić wymiary otworów w naturze.
3) Osadzanie ościeżnic i skrzydeł drzwi zgodnie z instrukcją ich producenta.
4) Podane nazwy przykładowych wyrobów, materiałów i ich producent nie stanowią nakazu do zastosowania danego elementu. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów danego wyrobu. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów i materiałów o równoważnych parametrach.

 PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH 80-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 59 e-mail: info@itech.net.pl tel (042) 632-62-71, tel/fax (042) 630-13-34, tel. kom. 602-67-68-66		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	RYSUNEK NR A-16
NAZWA PROJEKTU:	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Chodakowskiej 4 w Sochaczewie	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE DRZWI - stan projektowany	SKALA —
		GRUDZIEŃ 2009
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Podemaska upr. nr 28/R-85/L.OIA/07	
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. arch. Anna Szumigał upr. nr 44/R-91/L.OIA/08	