

OZNACZENIA:

① Pion wentylacji mechanicznej

C 1 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4950m³/h typ VS-75-R-S/GHC/S
C 1 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4950m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 2 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4800m³/h typ VS-75-R-S/GHC/S
C 2 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4800m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 3 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4800m³/h typ VS-75-R-S/GHC/S
C 3 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4800m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 4 - Centrala wentylacyjna nawiewna 3010m³/h typ VS-40-L-S/GHC/S
C 4 - Centrala wentylacyjna wywiewna 3010m³/h typ VS-40-R-S/G/S

C 5 - Centrala wentylacyjna 510m³/h typ VX700EV - R
C 6 - Centrala wentylacyjna 290m³/h typ VX400EV - L
C 7 - Centrala wentylacyjna 950m³/h typ TA 1500 EL
C 8 - Centrala wentylacyjna 590/540m³/h typ VX700EV - R
C 9 - Centrala wentylacyjna 650/600m³/h typ VX700EV - R
C 10 - Centrala wentylacyjna 575/525m³/h typ VX700EV - R
C 11 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h typ VX700EV - R
C 12 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h typ VX700EV - R
C 13 - Centrala wentylacyjna 380/330m³/h typ VX700EV - R
C 14 - Centrala wentylacyjna 470/420m³/h typ VX700EV - L
C 15 - Centrala wentylacyjna 305m³/h VX400EV - L
C 16 - Centrala wentylacyjna 480m³/h typ VX700EV - R

W1 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ KV100XL 50m³/h
W2 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ K315M 800m³/h
W3 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ K150M 260m³/h

NA - Nawiewnik typ PR-S-300x100+ WB-1-300x100
NB - Nawiewnik typ PR-S-400x150+ WB-1-400x150
NC - Nawiewnik typ PCA-100+MBA-0-100/100
ND - Nawiewnik typ PCA-125+MBA-0-125/125
NE - Nawiewnik typ PCA-200+MBA-0-200/200
NF - Nawiewnik typ PCA-250+MBA-0-250/250
NG - Nawiewnik typ RS14-V-S-0-200+MBA-0-200/200
NH - Nawiewnik typ RS14-V-S-0-250+MBA-0-250/250
NI - Nawiewnik typ B3020+VBA-1-500x200
NJ - Nawiewnik typ PCA-160+MBA-0-160/160

WA - Wywiewnik typ KSUL Ø100
WB - Wywiewnik typ PCA-100+MBA-0-100/100
WC - Wywiewnik typ PCA-125+MBA-0-125/125
WD - Wywiewnik typ PCA-200+MBA-0-200/200
WE - Wywiewnik typ PCA-250+MBA-0-250/250
WF - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-200+MBA-0-200/200
WG - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-250+MBA-0-250/250
WH - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-315+MBA-0-315/315
WI - Wywiewnik typ B3020+VBA-1-500x200
WJ - Wywiewnik typ PCA-160+MBA-0-160/160
WK - Wywiewnik typ B3020+VBA-4-500x200

Cz1 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz2 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz3 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz4 - Czerpnia ścienna H2-0 -850x400
Cz5,6,7,15 - Czerpnia dachowa LHR -500x500
Cz8,9,10,11,12,13,14,16 - Czerpnia dachowa LHR -650x650

Wy1- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy2- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy3- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy4- Wyrzutnia dachowa HRR 450x450
Wy5,6,15- Wyrzutnia dachowa HN Ø315
Wy8,9,10,11,12,13,14,16- Wyrzutnia dachowa HRR 500x500
Wy 17- Wyrzutnia dachowa HN Ø100
Wy 18- Wyrzutnia dachowa HN Ø250
Wy 19- Wyrzutnia dachowa HN Ø160

KP1- klapa ppoż. Ø160
KP2- klapa ppoż. Ø200
KP3- klapa ppoż. 300x150
KP4- klapa ppoż. Ø315
KP5- klapa ppoż. Ø100
KP6- klapa ppoż. Ø125
KP7- klapa ppoż. Ø250
KP8- klapa ppoż. 550x400
KP9- klapa ppoż. 400x350
KP10- klapa ppoż. 500x400
KP11- klapa ppoż. 300x300
KP12- klapa ppoż. 250x200
KP13- klapa ppoż. 550x200
KP14- klapa ppoż. 300x200
KP15- klapa ppoż. 200x200

OK - Okap kuchenny typ NH 800x1400x500

- Powietrze nawiewane
- Powietrze wywiewane
- Powietrze zewnętrzne
- Powietrze usuwane

- Drzwiowa kratka wentylacyjna

KP1 klapa ppoż. + przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną

Kurtyna powietrza z nagrzewnicą elektryczną typ PORTIER BASIC PB03

T1 - Tłumik LDC 160-900
T2 - Tłumik LDC 200-900

PZ - Przepustnica

- przewody instal. wody lodowej (Rura stalowa węglowa ocynkowana typu KAN-STEEL)

Przewody okrągłe	Odpowiadające im przewody w technologii TOP AIR/CLV 284
Ø80	100x100
Ø100	100x100
Ø125	150x100
Ø160	150x150
Ø200	200x200
Ø250	250x200
Ø315	300x300

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/🖷: +48 089 533 94 58
📱: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAWNIC) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:100
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	09.2010
NAZWA RYS:	RZUT I PIĘTRA-WENTYLACJA MECHANICZNA	NR RYS.:	S-43
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski	Upr. bud.	WAM/0112/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zdzisław Kowalski	Upr. bud.	131/89 §29 i 8 ust.1 p.1 i 2