Przekrój A-A
Skala 1:50



Przekrój B-B
Skala 1:50



Przekrój E-E
Skala 1:50



OZNACZENIA:

① Pion wentylacji mechanicznej

C 1 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4950m³/h typ VS-75-R-S/GH/CS
C 1 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4950m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 2 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4800m³/h typ VS-75-R-S/GH/CS
C 2 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4800m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 3 - Centrala wentylacyjna nawiewna 4800m³/h typ VS-75-R-S/GH/CS
C 3 - Centrala wentylacyjna wywiewna 4800m³/h typ VS-75-L-S/G/S
C 4 - Centrala wentylacyjna nawiewna 3010m³/h typ VS-45-L-S/GH/CS
C 4 - Centrala wentylacyjna wywiewna 3010m³/h typ VS-45-R-S/G/S

C 5 - Centrala wentylacyjna 510m³/h typ VX700EV - R
C 6 - Centrala wentylacyjna 290m³/h typ VX400EV - L
C 7 - Centrala wentylacyjna 600m³/h typ TA 1500 EL
C 8 - Centrala wentylacyjna 590/540m³/h typ VX700EV - R
C 9 - Centrala wentylacyjna 620/600m³/h typ VX700EV - R
C 10 - Centrala wentylacyjna 575/525m³/h typ VX700EV - R
C 11 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h typ VX700EV - R
C 12 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h typ VX700EV - R
C 13 - Centrala wentylacyjna 380/330m³/h typ VX700EV - R
C 14 - Centrala wentylacyjna 470/420m³/h typ VX700EV - L
C 17 - Centrala wentylacyjna 480m³/h typ VX700EV - R
C 18 - Centrala wentylacyjna 480m³/h typ VX700EV - R

W1 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ KV100XL 50m³/h
W2 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ K315M 800m³/h
W3 - Wentylator kanałowy wyciągowy typ K150M 260m³/h

NA - Nawiewnik typ PR-S-300x100+ WB-1-300x100
NB - Nawiewnik typ PR-S-400x150+ WB-1-400x150
NC - Nawiewnik typ PCA-100+MBA-0-100100
ND - Nawiewnik typ PCA-125+MBA-0-125125
NE - Nawiewnik typ PCA-200+MBA-0-200200
NF - Nawiewnik typ PCA-250+MBA-0-250250
NG - Nawiewnik typ RS14-V-E-0-200+MBA-0-200200
NH - Nawiewnik typ RS14-V-E-0-250+MBA-0-250250
NI - Nawiewnik typ BS020+VBA+-500x200
NJ - Nawiewnik typ PCA-160+MBA-0-160160

WA - Wywiewnik typ KSUL-0100
WB - Wywiewnik typ PCA-100+MBA-0-100100
WC - Wywiewnik typ PCA-125+MBA-0-125125
WD - Wywiewnik typ PCA-200+MBA-0-200200
WE - Wywiewnik typ PCA-250+MBA-0-250250
WF - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-200+MBA-0-200200
WG - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-250+MBA-0-250250
WH - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-315+MBA-0-315315
WI - Wywiewnik typ BS020+VBA+-500x200
WJ - Wywiewnik typ PCA-160+MBA-0-160160
WK - Wywiewnik typ BS020+VBA+-600x200

Cc1 - Czerpnia ścienna H2-0 -600x600
Cc2 - Czerpnia ścienna H2-0 -600x600
Cc3 - Czerpnia ścienna H2-0 -600x600
Cc4 - Czerpnia ścienna H2-0 -850x400
Cc5,6,7,15 - Czerpnia dachowa LHR -600x500
Cc8,9,10,11,12,13,14,16 - Czerpnia dachowa LHR -650x650

Wy1- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy2- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy3- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy4- Wyrzutnia dachowa HRR 450x450
Wy5,6,15- Wyrzutnia dachowa HN Ø315
Wy8,9,10,11,12,13,14,16- Wyrzutnia dachowa HRR 500x500
Wy 17- Wyrzutnia dachowa HN Ø100
Wy 18- Wyrzutnia dachowa HN Ø250
Wy 19- Wyrzutnia dachowa HN Ø160

KP1- Klapa ppoż. Ø160
KP2- Klapa ppoż. Ø200
KP3- Klapa ppoż. 300x150
KP4- Klapa ppoż. Ø315
KP5- Klapa ppoż. Ø100
KP6- Klapa ppoż. Ø125
KP7- Klapa ppoż. Ø250
KP8- Klapa ppoż. 500x400
KP9- Klapa ppoż. 400x500
KP10- Klapa ppoż. 500x400
KP11- Klapa ppoż. 300x300
KP12- Klapa ppoż. 250x200
KP13- Klapa ppoż. 550x200
KP14- Klapa ppoż. 300x200
KP15- Klapa ppoż. 200x200
OK - Okap kuchenny typ NH 800x1400x500

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane
Powietrze zewnętrzne
Powietrze usuwane
Drzwi/kwa kratka wentylacyjna
KP1 Klapa ppoż. + przepust wentylowa z izolacją ogniochronną
Kanał wentylacji z nadciśnieniu elektrycznej typ KANTER BASIC REI
T1 - Tłumik LDC 160-600
T2 - Tłumik LDC 200-600
PZ - Przepustnica
(przewody instal. wody lodowej)
(Rura stalowa węglowa ocynkowana typu KAN-STEEL)

Przekrój C-C
Skala 1:50



Przekrój D-D
Skala 1:50



Przekrój F-F
Skala 1:50



Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎ ☏: +48 089 533 94 58
🏷: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POŁĄCZKA NA PRZEDŁUŻONE WRAZ Z WIADUKTEM I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ADAPTACJA ZBĘDNYCH KWANC) NA DZIAŁCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WIŚNIOWEJ, I MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WIŚNIOWEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:50
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WIŚNIA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	09.2010
NAZWA RYS:	PRZEKROJE A-A,B-B,C-C,D-D,E-E,F-F -WENTYLACJA MECHANICZNA	NR RYS.:	S-47
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski	Upr. bud.	WAM/0112/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zdzisław Kowalski	Upr. bud.	139/89 Bp-1 B ust.1 p.1 i 2